

文昌校区楼宇防雷设施采购安装询价公告

公司：

我校文昌校区拟对银河物业中心办公楼、自助洗衣房、沁苑餐厅、G9楼等4栋楼宇防雷设施采购安装，总预算49500元。

一、项目概况

文昌校区银河物业中心办公楼、自助洗衣房、沁苑餐厅、G9楼等4栋楼宇采购安装防雷设施。

二、技术要求

1. 避雷针型号：单球形提前放电避雷针（DQ）；
2. 外形尺寸（m）：总高4m；
3. 最大放电电流（KA）：300KA；
4. 幅值衰减率 $\geq 70\%$ ；
5. 衰减倍率 ≥ 48 ；
6. 响应时间 ≥ 25 微秒；
7. 限流阻值 $\leq 3\Omega$ ；
8. 接地电阻 $\leq 10\Omega$ ；
9. 抗风强度（m/s）： ≥ 40 m/s；
10. 球径（mm）： $\Phi 200$ ；
11. 针径（mm）： $\Phi 32$ ；法兰规格 $\Phi 150$ 。
12. 安装完工后需提供具备CMA认证资质的防雷检测机构出具《防雷装置检测报告》。其核心材料（接闪器、接地极）承诺材料质保期 ≥ 10 年；整体工程质保期 ≥ 5 年。

三、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件并加盖公章。

2. 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

四、报价文件制作要求

1. 询价公告号（2025-002）、项目名称、供应商名称、联系人、联系电话；

2. 报价明细，加盖单位公章；

3. 资质证明文件：提供“三、供应商资格要求”的相关证明文件；

4. 报价文件制作及寄送：

1) 报价文件制作五份，一正肆副，要求密封，外部注明项目名称、询价公告号（2025-002）及公司名称，于2025年10月24日11：00前报送我处；

2) 报价文件请发送顺丰快递。邮寄地址：江苏省徐州市铜山区大学路1号中国矿业大学南湖校区总务部采购与合同管理中心办公室，柴老师收，电话：0516-83592389，邮编：221116。

中国矿业大学总务部公寓管理中心

2025年10月17日